



Unbedenklichkeitsbescheinigung

Selbsttätig wirkende Schaltstelle

Die AMKASYN Solarwechselrichter Typen

- S 44-F0B
- S 44-FTB
- S 44-W0B
- S 44-WTB
- S 50-FTB
- S 50-WTB
- S 60-F0B
- S 60-W0B
- S 60-WT0
- S 60-WTB
- S 88-W00
- S 88-WT0
- S 88-W0B
- S 88-WTB
- S 100-WT0
- S 100-WTB
- S 120-W00
- S 120-W0B
- S 240-W0B
- S 240-W00

erfüllen die Anforderungen der selbsttätigen Schaltstelle durch den Einbau eines Dreiphasenüberwachungsrelais, dem 3-poligen Hauptschütz im AC Kreis und einem allpoligen Trenner im AC oder DC Kreis.

Arnold Müller GmbH & Co. KG, Gaußstr. 37-39, 73230 Kirchheim/Teck

Kirchheim/Teck, den 06.07.2011


.....
Dr.-Ing. G. Vogt
Geschäftsleitung


.....
i.V. H. Weber
Leiter Qualitätssicherung

Diese Erklärung beinhaltet keine Zusicherung von Eigenschaften.
Die Sicherheitshinweise der mitgelieferten Produktdokumentationen sind zu beachten.

Zur Beurteilung wurden folgende Normen herangezogen:

Norm	Jahr	Titel
Vornorm DIN VDE V 0126-1-1	Februar 2006	Selbsttätige Schaltstelle zwischen einer Eigenerzeugungsanlage und dem öffentlichen Niederspannungsnetz